


SCHNITT A-A

MABSTAB 1 : 10




SCHNITT B-B

MABSTAB 1 : 10

EW Abteil

14x TRIVER + DIN00 mit Schraubanschluss



1x TRIVER + DIN00 Eigenbedarfsleiste


1x TRIVER + DIN00 Ü-Ableiterleiste

1x TRIVER + DIN2/3 Blindelement

4x TRIVER + DIN3 mit Schraubanschluss

Kabinenausbau gem. Vorgaben Florida 13 bestehend aus:

- Sammelschiენenausbau FVK 630V - 3LPEN
- PEN Anschlüsse
- TRIVER+ Eigenbedarfsleiste und Handlampe
- TRIVER+ Ueberspannungsableiter DIN00
- OeB Klemmensteg 4 x 3LNPE 16mm² WAGO



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m		Material:		Gewicht: 720 Kg		
Florida 13 SP AN2400155 c/o Technische Betriebe Weinfeld, VK-Oberdorfstrasse 1			Massstab	Gezeichnet	08.07.2024	MH
			1:5	Geprüft	08.07.2024	MH
 Innovative Schachtsysteme		Format	Zeichnungsnr.			
		A2	027-485			