



SCHNITT A-A
MABSTAB 1 : 10



SCHNITT B-B
MABSTAB 1 : 10

Kabinenausbau gem. Vorgaben Florida 13 - TV 6 bestehend aus:

- Sammelschienausbau FVK (nach EFA Standard)
- OeB Tableau 4 Gruppen 3LN - DII (nach EFA Standard)
- OeB Klemmenblock 5x 3LNPE 10mm² - Phoenix (nach EFA Standard)
- Schwachstromabteil inkl. Zwischenwand exkl. Lochblech (Lochblech bauseits EFA)



Allgemeintoleranzen ISO 2768-m		Material:		Gewicht: 720 Kg		
Florida 13 TV 6EL AN2300198 EFA Energie Freiamt AG - Florida 13 TV6			Massstab 1:5	Gezeichnet	19.09.2023	MH
				Geprüft	19.09.2023	MH
			Format A2	Zeichnungsnr. 027-406		